

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Солецкого района теплоснабжения


Е.Ю. Менчерякова

График

проведения мероприятий по контролю за состоянием подземных
трубопроводов тепловой сети (шурфовки)

№ п/п	Наименование котельной	Дата обследования	Ответственный	Примечание
1	2	3	4	5
1	БМК-0,8 Мвт, г. Сольцы, ул. Заречная, д.56б	-	-	Шурфовка не требуется, трубопроводы наружные, протяжённость подземного трубопровода менее 15м
2	№2 "Калинина" д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6	С 01.03.2026 по 01.09.2026	Сергута С.А.	
3	№3 "Ленина" д. Выбити ул. Центральная, д.112	С 01.03.2026 по 01.09.2026	Сергута С.А.	
4	№6 "Ташкент-2" г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а	С 01.03.2026 по 01.09.2026	Кубарев И.В.	
5	№12 "Луговая", г. Сольцы ул. Луговая, 13а	С 01.03.2026 по 01.09.2026	Кубарев И.В.	
6	№14 "Ленина" д. Жильско, пер. Горский, 1	С 01.03.2026 по 01.09.2026	Сергута С.А.	
7	№15 "Сосновка" п. Сосновка, ул. Школьная, 10	-	-	Шурфовка не требуется, протяжённость трубопровода менее 15м

8	№18 "Исковская", г. Сольцы, ул. Исковская, з/у 31и	-	-	Шурфовка не требуется, протяжённость трубопровода менее 15м
9	№22 "Ретно", д. Ретно, ул. Новая, 2а	-	-	Шурфовка не требуется, трубопроводы наружные
10	ТГУ №3 п. Волот, ул. Садовая з/у 1к	С 01.03.2026 по 01.09.2026	Павлов И.С.	
11	Электрокотельная №9, д. Порожки, Волотовский район, ул. Школьная, з/у 3б	-	-	Шурфовка не требуется, протяжённость трубопровода менее 15м
12	Электрокотельная №9а, д. Порожки, Волотовский район, ул. Школьная, з/у 15а	-	-	Шурфовка не требуется, трубопроводы наружные

Инженер-теплотехник:



Е.Г. Лынёва